



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNAT



PLAN ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE PUNAT

Punat, 2003./2004./2012. godine

Ažurirano 2017. godine

S A D R Ź A J

UVOD	4
DOJAVA -OBAVJEŠĆIVANJE	5
1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT	7
2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA.....	20
4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	23
5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	24
6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I NAPITKOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	25
8. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	27
9. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA	28
10. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OGRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM	29
11. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE	30
12. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA	31
13. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA.....	32
14. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI	33
15. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....	34
II POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA	35
III PLANOWI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA	36

IV AKCIDENTI.....	37
OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA.....	37

Općinsko vijeće Općine Punat temeljem članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara (NN RH broj: 92 / 2010), u postupku usklađivanja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija s novonastalim stanjem, na svojoj redovitoj sjednici održanoj dana 2017. godine, usvaja usklađen tekst

PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE PUNAT

UVOD

a) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni akt Općine koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

b) Slijedom iznijetog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se sastoji od:

1. Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I, II i III i

2. Poglavlja IV i Priloga - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona ili pozivnika, te adresama.

c) Plan kao cjelinu donosi Općinsko vijeće s tim da se donošenjem istog utvrđuje obaveza svih subjekata da eventualne promjene (odnosi se na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana) odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka i Županijskom centru 112.

d) Izmjene i dopune dijela Plana naznačenog pod rednim brojem 1. točke "b" Uvoda utvrđuje i donosi Općinsko vijeće, temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona čime se preuzima obaveza osiguranja sredstava i odgovornost za provedbu Plana.

e) Izmjene i dopune, te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana redni broj 2. točka "b" Uvoda obavljaju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Centra 112 odnosno stručna služba u Općini (svaki u svojoj domeni), odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom se međusobno izvješćuju.

f) U slučaju da radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni, isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

g) Čelnici Centra 112 i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

h) Radi lakše pretrage - uštede vremena za svaku pojedinu radnu operaciju, izrađuje se posebna tablica na posebnom listu papira koji je označen pripadajućim rednim brojem i pri vrhu stranice i bočno. Bočne bročane oznake moraju imati uvećane mjere u odnosu na ostali tekst i biti "masno" otisnute.

DOJAVA -OBAVJEŠĆIVANJE

Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom (u daljnjem tekstu "požar") razrađuje se način uključivanja specijaliziranih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja.

1. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

2. Dojava požara vrši se pozivom na telefon u sustavu javne mreže HT-a na brojeve:

- 193 Javna vatrogasna postrojba Grada Krka
- 112 Županijski Centar 112 Rijeka
- 192 stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka

3. Dojava požara osigurava se primjenom:

- javne telefonske mreže za građanstvo
- mobilne telefonije (mobitel) kojom dojava ide u Vatrogasni operativni centar županije
JVP Rijeka
- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava i to:
 - sve organizacijske jedinice Policijske uprave Primorsko-goranske
 - sve vatrogasne postrojbe u gospodarstvu
 - sva dobrovoljna vatrogasna društva Vatrogasne zajednice PGŽ
 - osmatrači područne Šumarije
 - osoblje zrakoplova, tijekom avio izviđanja
 - posade plovnih objekata
 - osoblje specijaliziranih poduzeća za čuvanje objekata
 - putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.

4. Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju, službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:

- vrsta događaja
- mjesto
- vrsta objekta ili karakteristike područja
- vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja
- intenzitet
- podaci o ugroženim osobama
- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja
- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći.

5. Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko -goranske Rijeka (u daljnjem tekstu "PU P-G") ili operativno dežurstvo područne Policijske postaje Krk ili Županijski centar 112 (u daljnjem tekstu "Centar 112") ista informacija sa svim elementima iz prethodne točke bez odlaganja prenosi se Vatrogasnom operativnom centru (u daljnjem tekstu VOC) Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

6. Bez obzira kojem je tijelu državne uprave izvršena dojava požara ili akcidenta, isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu promptno prosljediti Operativnom dežurnom Vatrogasnog operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

7. Po zaprimljenoj dojavi službujuća osoba Vatrogasnog operativnog centra (u daljnjem tekstu "operativni dežurni VOC"), upućuje na mjesto intervencije ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupka prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

8. I operativni djelatnik stalnog Operativnog dežurstva PU P-G i operativni dežurni VOC - a, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra 112.

9. Operativni dežurni VOC - a održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

10. Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može izvršiti i upotrebom javnih sirena kojima upravlja Centar 112 prema posebnom naputku ili na drugi odgovarajući način (crkvena zvona, ručne sirene, mobitel i slično).

1. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

1.1. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

1. 1. 1. Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

- a) Profesionalna vatrogasna postrojba – Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, (u daljnjem tekstu JVP Grada Krka) je ujedno središnja vatrogasna postrojba Općine Puntat.
- b) DVD Krk sa svojim odjeljenjem u Puntu središnja je dobrovoljna vatrogasna postrojba za Općinu Puntat.
- c) Na području Općine interveniraju i članice Područne vatrogasne zajednice otoka s Dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji okružuju Općinu (DVD Krk – odjeljenje Malinska, DVD Baška, DVD Dobrinj, DVD Njivice i DVD Vrbnik.).

1. 1. 2. Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu NN br. 139/04, 174/04, 80/10)

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

Središnja je profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Krka i područje odgovornosti je čitavo područje Grada Krka (i otoka Krka). Zadaće: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk - odjeljenje Puntat (i ostali DVD – i)

- a) područje djelovanja je čitavo područje Grada Krka (i otoka Krka),
- b) zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora, gašenje požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje - pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka pri intervencijama gašenja požara ili nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

1. 1. 3. Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske – NN 61/94.).

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

– broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i zamjenika je 22 vatrogasaca (od predviđena 23), (**VRSTA 2**)

- vatrogasna oprema usklađena je s Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena vatrogasna postrojba ovog ranga.

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk:

- broji najmanje 30 osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca

- vatrogasna oprema u skladu je sa Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena dobrovoljna vatrogasna postrojba ovog ranga.

1. 1. 4. Smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi otoka Krka:

a) - Javna vatrogasna postrojba Grada Krka smještena je u Krku, na adresi – S. Radića 11,

b) - Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk smješteno je u Krku, na adresi – S. Radića 11.

- izdvojeno vatrogasno odjeljenje Malinska smješteno u Malinskoj na adresi - Stipkino 7

- izdvojeno vatrogasno odjeljenje Punat smješteno u Puntu na adresi – Puntica 7

c) - Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj smješteno je u Dobrinju, na adresi – Sveti Vid 39.

d) - Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice smješteno je u Omišlju, na adresi – Pušća b.b..

e) - Dobrovoljno vatrogasno društvo Baška smješteno je u Baškoj, na adresi – Skopalj 4.

f) - Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbnik smješteno je u Vrbniku, na adresi – Retec 5.

1. 1. 5. Ustroj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka:

JVP Krk raspolaže sa slijedećom opremom:

Gar. broj	Marka vozila	Kapacitet pumpe	Vakum pumpa	Voda lit.	Pjenilo lit.	Vrsta pjenila	Namjena vozila
10	Dacia Duster	-	-	-	-	-	zapovjedno
11	Suzuki Jimny	-	-	-	-	-	zapovjedno
12	Iveco Daily 55 S 18 W	10 / 10 Ziegler		1100	-	-	Vozilo za gašenje šumskih požara
13	Mercedes UnimogU 500	30/10 Rosenbauer	klipna	3800	200	4 S	kombinirano

14	TAM 190 T 15 B	-	-	-	-	-	tehničko
15	MAN 18.285	16/8 Ziegler	klipna	4500	500	Light water	navalno
16	Nissan X trail	-	-	-	-	-	zapovjedno
17	TAM 75 5 B	-	-	-	-	-	Vozilo za prijevoz
18	MAN 14.284 LAC	16/8 Ziegler	klipna	7000	300	4 S	autocisterna
19	Mercedes 1528/F Atego	20 / 10 Rosenbauer	klipna	1800	200	Univex	voda - pjena
20	MAN 33.343 DFC	Protočna 7 / 4		18000			autocisterna
	Vatrosprem PPU S 250	-	-	-	-	250 kg praha	prikolica

Prijenosne vatrogasne pumpe

vrsta	tip	karakteristike q/h	pogon / snaga / ostalo
Prijenosna	Ziegler	8/8	Motorna - 2 kom
Prijenosna	LBD Italia	899 l/min	Motorna - 1 kom
Prijenosna	Honda MIO standard	800 - 1100 l/min	Motorna - 7 kom
Prijenosna – ledna	Hale FYR PAK 20FP – C8P	285 l/min	Motorna - 2 kom
Plutajuća	Hale FYR flote 20FP – C8	285 l/min	Motorna - 2 kom
Potopna	VCGE - pump	300 l/min	El. pogon - 1 kom
Potopna	Redy 8	350 l/min	El. pogon - 2 kom
Potopna	Grundfos	500 l/min	El. pogon - 1 kom
Potopna	Mast pump	400 l/min	El. pogon - 1 kom
Potopna	Veda pumpa	366 l/min	El. pogon - 1 kom
Za pretakanje opasnih tvari	Ziegler	300 l/min	El. pogon - 1 kom
Za pretakanje opasnih tvari	Donges FP 50	25 l/min	Zračna – 1 kom
Za pretakanje opasnih tvari		5 / izbačaj	Ručna (membranska) – 1 kom

OSTALA OPREMA	NAMJENA
prikolica RI 597 BO	uskočni zračni jastuk
prikolica RI 727 UO velika	oprema za ispumpavanje
prikolica RI 724 UO mala	ostala oprema

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka središnja je vatrogasna postrojba za područje Grada Rijeka, susjednih Općina – Gradova i Županije

Najmanji broj opreme i vatrogasnih vozila koje mora posjedovati vatrogasna postaja (vrsta „5“) propisan je člankom 11. i 36. Pravilnika o minimumu tehničke opreme.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeka raspolaže sa slijedećom opremom:

Gar. Broj	Marka vozila	Kapacitet pumpe	Vakum pumpa	Voda lit.	Pjenilo lit.	Vrsta pjenila	Namjena vozila
R-1	MAN 14.285	30/8 2HH Zigler	trokomat	2000	200 100	NIAGARA FOREXPAN	kombinirano
R-2	MAN 13.264	16/8 2HH Ziegler	trokomat	2500	150	NIAGARA FOREXPAN	kombinirano
R-3	IVECO Magirus	-	-	-	-	-	autoljestva 30 m
R-4	TAM 190	32/8 Rosenbauer	klipna	5000	400	ALCOSEAL	autocisterna
R-5	TAM 75	-	-	-	-	-	skladište cijevi
R-6	TAM 130	16/8 Rosenbauer	klipna	800	200	ALCOSEAL +1 tona prah	kemijsko
R-7	Mercedes Actros	-	-	-	-	-	platforma 42 m
R-8	TAM 190	32/8 Rosenbauer	klipna	6000	-	-	autocisterna
R-9	Mercedes Axor	40 / 10 Rosenbauer	klipna	2500	2500	NIAGARA	voda – pjena
R-10	MERCEDES Sprinter	25 lit/130 bara KAMAT		300	50	EXPANOL	malo tehničko
R-11	Mercedes Atego	oprema za tehničke intervencije (RW 2)					veliko tehničko s kranom
R-12	IVECO SCAM	230 lit./50 bara	-	1000	50		šumsko
R-13	RENAULT	-	-	-	-	-	teretno
R-14	Renault trafic	oprema za manje tehničke intervencije na objektima					malo tehničko
R-15	Mercedes Atego	oprema za saniranje akcidenata					akcidentno
R-16	Fiat daily	Izdvojeni VOC					stožerno
R-17	Mercedes Unimog	28/10 Rosenbauer	klipna	2700	300	NIAGARA FOREXPAN	šumsko
R-18	MAN 19.314	30/8 Ziegler	trokomat	8000	-	-	autocisterna

R-19	TAM 130	teška, kemijska odjela, ronilačka oprema, dišni aparati, banka zraka					akcidentno
R-20	IVECO	8/8 2HH Zigler	trokomat	1600	200	ALCOSEAL	navalno
R-21	Land Rover	-	-	-	-	-	terensko
R-22	VW Golf II	-	-	-	-	-	zapovjedno
R-23	Nissan patrol	-	-	-	-	-	malo teh. Vozilo
R-25	FIAT punto						nabava
R-30	Renault kadjar	-	-	-	-	-	zapovjedno

Vatrogasna postaja Vežica:

V-1	MAN 14.285	30/8 2HH Zigler	trokomat	2000	200 100	ALCOSEA L FOREXPA N	kombinirano
V-2	MAN 13.264	16/8 2HH Zigler	trokomat	2500			navalno
V-3	MAN 19.314	30/8 Zigler	trokomat	8000	-	-	autocisterna
V-4	MAN 14.284	16/8 2HH Zigler	trokomat	2000	200		navalno – tehničko
V-5	METZ	-	-	-	-	-	autoljestva 30 m
V-6	IVECO SCAM	230 lit./50 bara	-	1000	50	-	šumsko
V-7	Mercedes 3341	28/10 Rosenbauer	klipna	4000	400	NIAGARA + 500 kg prah,CO2	kemijsko
V10	Mercedes	16/8	klipna	2200	160		navalno
V11	Mercedes Atego	oprema za tehničke intervencije					tehničko

OSTALA OPREMA	NAMJENA
prikolica 1	motorna pumpa 8 / 8, oprema za ispumpavanje
prikolica 2	S – 250 , prah
prikolica 3	prijevozni monitor – 1600 l/min. VP CENTAR
prikolica 4	prijevozni monitor – 1600 l/min. VP VEŽICA
prikolica 5	uskočni zračni jastuk, spiralna spusnica

Dobrovoljna vatrogasna društva

DVD Krk

Članstvo: Broj operativnih članova: 20. Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

Vozila:

Pozivni znak Reg. oznaka ID broj	Namjena	Marka, tip	Posada	Pumpa (l/min)	Sredstva za gašenje na vozilu
RI-109 TK K – 2 ID 74 033	MALO NAVALNO VOZILO	NISSAN NAVARA pick up	1+5	Prijenosna– ledna Hale Fyr Pak 20FP – C8P 285 l/ min	/
RI 153 LV K – 3 ID 74 075	KOMBI VOZILO	RENAULT TRAFIC	1+8	/	/

Važnija oprema: DVD Krk posjeduje svoje 3 motorne pile dok ostalu opremu i sredstava koristi od JVP Grada Krka.

U sklopu DVD – a djeluju i dva izdvojena vatrogasna odjeljenja – za područje Općine Malinska – Dubašnica i Punat

Izdvojeno vatrogasno odjeljenje Punat :

Članstvo: Broj operativnih članova: 6. Nema stalnog vatrogasnog dežurstva

Vozila:

Pozivni znak Reg. oznaka ID broj	Namjena	Marka, tip	Posada	Pumpa (l/min)	Sredstva za gašenje na vozilu
RI- 977 JN P – 1 ID-84221	MALO NAVALNO VOZILO	MITSUBISHI L200 pick up	1+ 3		

Ostala važnija oprema: Pumpe: motorna pumpa Subaru – kom. 1, potopna el. pumpa REDY – kom. 1, Motorna pila – 1 kom.

Izdvojeno vatrogasno odjeljenje Malinska :**Članstvo: Broj operativnih članova: 6. Nema stalnog vatrogasnog dežurstva****Vozila:**

Pozivni znak Reg. oznaka ID broj	Namjena	Marka, tip	Posada	Pumpa (l/min)	Sredstva za gašenje na vozilu
RI- M – 1 ID	MALO NAVALNO VOZILO	MITSUBISHI L200 pick up	1+ 3	170 bara 42	200

Ostala važnija oprema: Izolacijski aparat Drager PA 4000 - 2 kom.

Pumpe: motorna pumpa Subaru – kom. 1, potopna el pumpa REDY – kom. 1

Motorna pila Husqarna - 1 kom

DVD Dobrinj**Članstvo: Broj operativnih članova: 10. Nema stalno vatrogasno dežurstvo.****Vozila:**

Reg. oznaka Pozivni znak ID broj	Namjena	Marka, tip	Posada	Pumpa (l/min)	Sredstva za gašenje na vozilu
RI 737 RF Dobrinj 1 ID 36 560	MALO NAVALNO VOZILO	NISSAN PICK UP	1+3	200 bara	200 VODA 10 PJENILO
ZG 2234 DL Dobrinj 2 ID 36 562	AUTOCISTERNA	MERCEDES	1+2	16/8	6 400 VODA 50 PJENILO
RI 340 UA Dobrinj 3 ID 84 251	KOMBI VOZILO	PEUGEOT BOXER Mini bus	1+8		

Važnija oprema: Izolacijski aparat Drager PA 94 - 2 kom.

Pumpe: Honda kom. 1 i el. pumpa REDY – kom. 1,

prijenosna plivajuća motorna pumpa Hale Fyr Pak 20FP – C8P, kom 1.

Motorna pila- 3 kom, agregat 1 kom

DVD Njivice

Članstvo: Broj operativnih članova: 20. Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

Vozila:

Reg. oznaka Pozivni znak ID broj	Namjena	Marka, tip	Posada	Pumpa (l/min)	Sredstva za gašenje na vozilu
RI 820 LA N- 1 ID 84188	ZAPOVJENDO VOZILO	DACIA DUSTER	1+4		
RI 963 PS Njivice 2 ID 84 186	MALO NAVALNO	MULTICAR	1+1	250 bar – 37 lit NT 6/6	1000 VODA 50 PJENILO
RI 375 IN Njivice 3 ID 84 185	KOMBI VOZILO	CITROEN JUMPER	1+8	40 bar 30 lit	800 VODA
RI 451 BB Njivice 4 ID 84 187	NAVALNO	TAM 170 T 14	1+2	ROSEN. 12/8	5000 VODA 500 PJENILO
RI 992 RG ID 74079 Bura	PRIJEVOZ HITNIH SLUČAJEVA	RENAULT TRAFIC	1 + 5		NAPOMENA : vlasništvo PVZ otoka Krka

Važnija oprema: - izolacijski aparati - Drager PSS 3000- komada 4, Drager PA 94 komada 2
 - motorne pumpe Rosenbauer 8/8 – 1 kom., Honda WA-30B komada – 2
 - Motorne pile - 3 kom.
 - Hidraulični razvalni alat Resqtec FI 4 – kombinirani alat – kom. 1

DVD Baška:

Članstvo: Broj operativnih članova: 20. Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

Vozila:

Reg. oznaka Pozivni znak ID broj	Namjena	Marka, tip	Posada	Pumpa (l/min)	Sredstva za gašenje na vozilu
RI 337 OL Baška 1 ID 84 242	MALO NAVALNO VOZILO	NISSAN PICK UP	1+4	200 bara	200 VODA 10 PJENILO
RI 478 IN Baška 2 ID 84 175	KOMBI VOZILO	CITROEN JUMPER	1+8	COMET 40 bara	800 VODA 20 PJENILO
RI 452 BT Baška 3 ID 84 240	NAVALNO VOZILO	TAM I25 T10	1+6	Rosen. 16/8	2000 VODA 50 PJENILO

Važnija oprema: Alat za spašavanje kod prometnih nezgoda Weber-Hidraulik Vario-ručni

Pjenilo cca. 1000 lit sa opremom za dobivanje pjene

Izolacijski aparati Drager PA 94 : 4 komada

Pumpe:

- Rosenbauer 8/8, - HALE FYR PAK 38 l/min /14 bara ili 265 l/min na 2,8 bara,
- TOMOS – max. 550 l na 3,5 bara 2 kom

Motorne pile : 3 kom

DVD Vrbnik:

Članstvo: Broj operativnih članova: 10. Nema stalnog vatrogasnog dežurstva.

Vozila:

Reg. oznaka Pozivni znak ID broj	Namjena	Marka, tip	Posada	Pumpa (l/min)	Sredstva za gašenje na vozilu
RI 534 SJ Vrbnik 1 ID 84 236	MALO NAVALNO	NISSAN PICK UP	1+4	200 bar 37 lit	200 VODA 10 PJENILO

Važnija oprema:

Prikolica za prijevoz opreme

- Prijenosna pumpa TOMOS – 1 kom.
- el. pumpa REDY – kom. 1,
- Drager PA 94 – 2 kompleta
- Agregat Makita – kom. 1
- Motorne pile – kom. 4

1. 1. 6. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

I stupanj:

- na mjesto intervencije upućuje se ekipa za gašenje požara iz JVP Grada Krka;
- operativni dežurni VOC – a o događaju i o poduzetom izvješćuje voditelja smjene/odjeljenja JVP Grada Krka;
- operativni dežurni VOC – a alarmira DVD Krk – odjeljenje Punat za izlazak na intervenciju ;
- akcijom gašenja požara na mjestu intervencije rukovodi voditelj grupe, a voditelj smjene/odjeljenja JVP putem operativnog dežurnog i direktnim kontaktima s voditeljem grupe prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje.

Za potrebe nesmetane komunikacije učesnika akcije gašenja određen je 7. kanal (pričuvni 1. kanal).

Za komunikaciju sa VOC Krk određuje se kanal 3. (pričuvni 1. kanal).

II stupanj:

- ukoliko voditelj grupe na mjestu intervencije procjeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava operativni dežurni VOC – a JVP Grada Krka o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici;
- operativni dežurni VOC – a o zahtjevu voditelja grupe, izvješćuje voditelja smjene/odjeljenja i zapovjednika JVP Grada Krka.;
- VOC mobilizira dodatne snage iz Javne vatrogasne postrojbe
- VOC mobilizira dodatne snage DVD-a Krk, a stavlja u pripremu izdvojeno vatrogasno odjeljenje Malinske, kao i DVD-a Baška, Dobrinj, Njivice i Vrbnik ;
- rukovođenje akcijom gašenja na mjestu intervencije od voditelja grupe preuzima voditelj smjene/odjeljenja JVP Grada Krka ;
- VOC o poduzetom izvješćuje Centar 112, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih poduzeća;
- ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora, a na zahtjev voditelja smjene/odjeljenja JVP Grada Krka, operativni dežurni o događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Krk i traži izlazak stručnih službi iste na mjesto intervencije (vidi tablicu: **Prilog 2a**);

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 3. kanal (pričuvni 1. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se 7. kanal (pričuvni 1. kanal).

III stupanj:

- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara, voditelj smjene / odjeljenja JVP daje zahtjev operativnom dežurnom VOC - a za uzbunjivanje i upućivanje na mjesto intervencije dodatnih snaga iz JVP Rijeka, te DVD-a Krk s izdvojenim vatrogasnim odjeljenjima Malinska i Punat, te nadalje ostali DVD – i Njivice, Dobrinj, Baška i Vrbnik a stavlja u pripremu DVD-a Kraljevica, Bakar, Škrljevo, Zlobin, Hreljin.

- operativni dežurni VOC – a Rijeka o poduzetom izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika i zapovjednika JVP Grada Rijeke, koji, ukoliko se dio postrojbe uključi u akciju gašenja požara, po osobnoj procjeni, može narediti popunu ljudstva u vatrogasnim postajama Centar i Vežica;

- Zapovjednik JVP Rijeka istovremeno s poduzetim iz prethodnog stavka izvješćuje o događaju i o poduzetom Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

- zapovjednik JVP Krk osobno, po osobnoj procjeni, preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara ili za to imenuje osobu koja rukovodi akcijom gašenja požara.

Po dolasku JVP Rijeka i DVD-a sa sjedištem van područja otoka Krk akcijom gašenja na licu mjesta rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti;

- Županijski vatrogasni zapovjednik, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i raspoložive vatrogasne snage već stavljene u pripravnost i naređuje stavljanje u pripravnost potrebitih snaga s područja Županije prema popisu iz tablica prezentiranih u Prilogu Plana (**Servisne tablice, stranice: 18 do 22 Priloga**) i tablica vatrogasne tehnike po postajama koje su pohranjene kod Operativnog dežurnog VOC-a JVP Rijeka;

- Županijski vatrogasni zapovjednik na mjestu intervencije utvrđuje režim korištenja sustava veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovođenja

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovođenja određen je 3. kanal (pričuveni 1. kanal).
Za komunikaciju ostalih učesnika akcije gašenja određuje se 7. kanal (pričuveni 1. kanal).

IV stupanj:

- ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode, o nastaloj situaciji Županijski vatrogasni zapovjednik izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika, s ciljem izvršenja priprema za mobilizaciju eventualno potrebnih dodatnih vatrogasnih snaga te Načelnika Općine za angažiranje snaga koje su na nivou Općine predviđene za takav slučaj (stožer zaštite i spašavanja) - **vidi: Prilog 1;**

- temeljem osobne prosudbe, Županijski vatrogasni zapovjednik naređuje mobiliziranje svih preostalih vatrogasnih snaga do tada neangažiranih DVD-a i Javnih vatrogasnih postrojbi na nivou Županije, a može zatražiti pomoć Hrvatske vojske (u daljnjem tekstu HV);

- akcijom gašenja požara rukovodi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 3. kanal (pričuveni 1. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se 7. kanal (pričuveni 1. kanal).

V stupanj:

- Ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Načelniku općine proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Načelnika PU DUSZ;
- Županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih Županijskih vatrogasnih zapovjednika kao i snaga ustrojenih na nivou Republike, te HV-a;
- U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou Općine za slučaj proglašavanja elementarne nepogode;
- Rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.
- O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. (pričuvni 3. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se 7. kanal (pričuvni 3. kanal).

NAPOMENA:

1. Na tretiranom području ne očekuje se požar takvih razmjera koji bi iziskivao angažiranje Vatrogasnih postrojbi iz susjednih Županija, osim za gospodarske subjekte.
2. U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom nuputcima koji su pohranjeni kod operativnog dežurnog VOC-a.

Mjesto slijetanja određuje-predlaže rukovoditelj akcijom gašenja.

Mjesto vodozahvata predlaže rukovoditelj akcije gašenja, a po potrebi osiguravaju plovni objekti PU Primorsko-goranske i Lučka kapetanija.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 3. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se 7. kanal (pričuvni 3. kanal).

***** Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok su zrakoplovi uključeni u akciju gašenja požara i dok se nalaze u zoni djelovanja.

1.1.7. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI SA SJEDIŠTEM U GRADU U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA I OPĆINA

Vatrogasne postrojbe sa sjedištem u Gradu/Općini, uključuju se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge Općine ili drugog Grada u slijedećim slučajevima:

Ukoliko dođe do potrebe za uključenjem više postrojbi u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje postavlja Županijski vatrogasni zapovjednik, koji o poduzetom izvješćuje Načelnicu Općine ili osobu koju on za to ovlasti.

Ukoliko zahtjev za učešćem postrojbi u akciji gašenja požara postavi Glavni vatrogasni zapovjednik biti će postupano kao u prethodnoj točki.

Javna vatrogasna postrojba, organizacijski je tako ustrojena da operativno može djelovati unutar Primorsko-goranske Županije, a po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika i šire, pa angažiranje te formacije na gašenju požara na području druge Općine ili Grada nije predmet razrade ovog Plana.

2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na mjestu intervencije kao i u sjedištu postrojbi dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od opisanih načina:

1. Kada se na mjestu događaja nalaze dva i više vatrogasnih grupa ili odjeljenja, do uključivanja voditelja smjene JVP Grada Krka, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasne grupe koji je prvi došao na mjesto intervencije, ako se drugačije ne dogovore. Ista osoba rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postrojbe koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima voditelj smjene JVP Krk, odnosno Zapovjednik postrojbe.

O do tada poduzetom i planiranim radnjama voditelj smjene JVP Grada Krka, dužan je izvijestiti putem operativnog dežurnog zapovjednika JVP Grada Krka.

2. Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postrojba i/ili uključenjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište van Općinskog područja, rukovođenje akcijom gašenja na mjestu intervencije preuzima zapovjednik smjene JVP Grada Krka, a ovisno o specifičnostima na mjestu već u ovoj fazi može doći do angažiranja Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Poredak neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje zapovjednik JVP Grada Krka, nakon izvršene procjene razvoja situacije na mjestu događaja.

Zapovjednik JVP Grada Krka, o razvoju situacije permanentno izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika s kojim održava stalnu vezu putem operativnog dežurnog VOC - a.

Županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi, a temeljem vlastite prosudbe, preuzima rukovođenje akcijom gašenja.

3. Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Stožera za zaštitu i spašavanje Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati osobu koja će koordinirati i sinkronizirati djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

4. Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i vatrogasne postrojbe sa područja djelovanja drugih županija za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se Stožer na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih Vatrogasnih postrojbi. Članovi stožera su i zapovjednik postrojbi HV-e.

5. Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti su izvršne za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (VP, DVD, PVPG i postrojbe HV-e i dr).

6. Tako ustrojen stožer djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za vođenje intervencije ovlasti, a isti po dolasku na mjesto može preuzeti rukovodeću funkciju u Stožeru.

7. Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tijekom akcije gašenja operativni dežurni VOC - a dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

3. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to djelatnici JP "Elektroprimorje" Rijeka za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima naponskog nivoa do 35 kV, "Ponikve" Krk za zahvat na vodovodnim instalacijama, "INA" rafinerija nafte - Rijeka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata, "Elektroprijenos" Opatija za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) naponskog nivoa iznad 35 kV. Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na slijedeći način:

1. Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

- JP "Elektroprimorje" Krk, dežurna služba ----- **tel. 222 – 020 , 204-808**
- Dežurni dispečer PGŽ 0-24 _____ **tel. 337-411**

2. Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuke vode:

- JP "Ponikve" Krk za zahvat na hidrantskoj mreži ----- **tel. 654 – 600**
- dežurna služba _____ **tel. 654 - 666**

3. Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postrojenjima:

- JP "Elektroprijenos" Opatija, (Centar daljinskog upravljanja Pehlin) ----- **tel. 227 - 398**

4. Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domaćinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prijevoze zapaljive tekućine i plinove:

- "INA" rafinerija nafte Rijeka, telefonska centrala 0-24 ----- tel. **201-011**

Sve navedene službe raspolažu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel) pa je moguća komunikacija s istima putem Centra 112.

4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, Operativnog dežurnog VOC - a iste alarmira putem Centra 112. Komunalno poduzeće koje prema ovom planu sudjeluje:

- TKD "Ponikve" Krk, Vršanska 14 tel. 654 - 600, za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima

- TKD «Ponikve» Krk, Vršanska 14 tel. 654 – 600 -za odvoz materijala - čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba - učesnika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Općina Punat.

- KD «Črnika» Punat, Obala 72 tel. 855-265 - za čišćenje javnih površina Općine Punat

- «Frigomatic Eco» I.G. Kovačića 20 tel/mob. 098-257386 - za odvoz dotrajalih kućanskih aparata (nije komunalno društvo)

Tablica: Prilog 3.

5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojava o događaju može zaključiti da na mjestu intervencije ima povrijeđenih osoba
- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara (gasioca i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja

2. Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem telefona po Operativnom dežurnom VOC - a i/ili korištenjem sustava bežične veze putem 194 ili Centra 112.

3. Operativni dežurni VOC-a ili službujuća osoba Centra 112 dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje Hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

4 Služba za pružanje Hitne medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnicima neophodnih za zbrinjavanje osoba .

Prilog 4.

6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PODUZEĆA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I NAPITKOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Za opskrbu hranom i pićem učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati određuju se:

- **Kvarner Punat trgovine** d.o.o. Frankopanska 71 - Punat, tel 854-748, odgovorna osoba Vesna Cvitanović
- **Hoteli Punat** d.d. Obala 94 – Punat, tel 655-819, odgovorna osoba Jasna Čurković

Uključenje tih subjekata vrši se putem Centra 112 na zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti.

Ažurirani popis rukovodeće i odgovorne osobe nalazi se kod dežurne službe Centra 112, a jedna preslika kod operativnog dežurnog VOC - a. Taj popis dat je u Prilogu 5 ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

Tablica: **Prilog 5.**

7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBA S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

1. Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:
 - 1.1. - zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara
 - 1.2. - potreba na drugom požaru na području Općine, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom
2. - zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada.
3. - pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).
4. Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja vrši zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj iz točaka 1.1., 1.2. i 4.
5. Zamjena snaga u slučaju naznačenom u točki 3. vrši se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.
6. Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

8. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. u slučajevima kada požar, eksplozija ili akcident poprimi razmjere elementarne nepogode i/ili prijete opasnost da poprimi razmjer elementarne nepogode, Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti putem pročelnika Područnog ureda uprave zaštite i spašavanja, Rijeka može zahtijevati mobilizaciju postrojbe CZ-a.

2. Prijevoz, prehranu (i napitke) i vezu za postrojbe CZ-a rješava jedinica lokalne/regionalne samouprave po svojim planovima, ako se na nivou stožera akcija gašenja ne donose druga odluka.

3. Postrojbe CZ-a raspolažu vlastitim sustavom bežične veze.

4. Koordinaciju djelovanja osigurava zapovjednik vatrogasne postrojbe ili osoba koju on ovlasti na način da se zapovjedniku postrojbi civilne zaštite pridodaje djelatnik vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

Tablica: **Prilog 6**

9. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Na području Općine nema postrojbi Hrvatske vojske koje se mogu uključiti u akcije gašenja požara niti postoji potreba za angažiranje Hrvatske vojske, s obzirom da su postojeće postrojbe (profesionalne, dobrovoljne i civilne zaštite) dostatne za obavljanje svih vatrogasnih intervencija koje se mogu očekivati na području grada. Eventualno u slučaju potrebe za angažiranje zračnih snaga za gašenje požara postupa se po posebnom nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika te se Vatrogasnom operativnom središtu predaje zahtjev za angažiranje zračnih snaga.

Prilog 7.

10. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI OPĆINSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

1. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom provodi se u sljedećim slučajevima:

- U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja jedne i/ili više osoba.

- U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta.

- U slučaju kada se na požaru u Općini angažiraju javne vatrogasne postrojbe drugih gradova i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima van područja otoka Krka.

- U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Općine Punat, a kako je to predviđeno ovim Planom

2. Obavješćivanje čelnika Općine Punat obavlja se putem Centra 112 u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.

Spisak čelnika i/ili tijela u Općini prikazan je u tablici: **Prilog 8.**

11. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN OPĆINE

Vatrogasne postrojbe, sa sjedištem izvan Općine, uključuju se u akciju gašenja prema već obrađenom sustavu uključanja u ovom Planu (**3. stupanj**).

12. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

1. Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu JVP Grada Krka, određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

2. Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je JVP Grada Krka pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u Općini, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili dodatna vozila za posipavanje kolnika,

- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini,

- kod urušavanja objekata,

- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,

- kod rasčišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,

- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,

- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava

- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari

- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

- kod gašenja požara plovnog objekta

3. Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem operativnog dežurnogdisp VOC i putem Centra 112, a prema popisu u prilogu

Prilog 9

13. NAZIV GRAĐEVINA I OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Punat utvrđeno je da na području Općine nema šuma razvrstanih u I klasu ugroženosti od požara, a šumsko područje s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara razvrstano u II klasu posebno se tretira ovim Planom zaštite od požara i Planom šumarije.

Kao što je navedeno od posebnog interesa za razmatranje zaštite šuma od požara u slijedećoj tablici prikazane su šumske površine kojima gospodari Šumarija Krk, a razvrstane su u veliku ugroženost šuma od požara II stupnja:

Tablica šuma II stupnja ugroženosti od požara

Vlasništvo	Gospodarska jedinica	Opis šume	Nadmorska visina	Starost god.	Površina ha
Državne šume	Obzova	Sastojina crnog bora	320-460	20	5 ha
Privatne šume	Obzova	Sastojina crnog bora	320-460	20	7 ha
<u>Sveukupna površina II stupnja</u>		<u>Sastojina crnog bora</u>	<u>320-460</u>	<u>20</u>	<u>12 ha</u>

14. NAZIV GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Na području Općine Punat nema objekata i građevina u kojima su sadržane radioaktivne, otrovne i druge opasne tvari u količinama da bi se iste trebalo posebno tretirati.

15. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i Grada Rijeke spremnost za intervenciju osiguravaju provođenjem internih Planova rada postrojbi.
2. Postrojba CZ-a svoju spremnost održava provođenjem vlastitog Programa aktivnosti.
3. Dobrovoljna vatrogasna društva spremnost osiguravaju provođenjem Programa aktivnosti društva i Plana aktivnosti Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, kao i VZPGŽ.

II POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Na području Općine Puntat nema postrojenja i/ili objekata koji su razvrstani u I - II klasu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

redni broj	Poduzeće	Ime i prezime	el. kod kuće	el. na poslu
1	Nema			
2				
3				

NAPOMENA:

Ukoliko dođe do razvrstavanja nekog pravnog subjekta u neku od kategorija ugroženosti, odgovorna osoba u Općini Puntat ispunjava prazne rubrike u tablici. Podatak se unosi nakon provedene kategorizacije i nakon donošenja Procjena i Planova pravnih subjekata.

III PLANOV I PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Općine Punat nema postrojenja i/ili objekata koji su razvrstani u I - II klasu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

IV AKCIDENTI

OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina u cestovnom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

4. 1. Dojava nastalog događaja

O nastalom događaju obavještavaju se:

- Operativno dežurstvo PU P-G, ...telefon 192
- Vatrogasni operativni centar, telefon 193
- Županijski centar 112 Rijeka,telefon 112,

- a lokalni radio ovisno o razvoju situacije i procjenjenom vremenu trajanja intervencije posredne ili neposredne opasnosti po pučanstvo, otežanom ili onemogućenom prometu.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procjenjenoj situaciji putem VOC-a obavještava i ostale potrebite sudionike (služba PMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.).

4. 2. Intervencija

4. 2.1. Općenito

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to :

- zona najveće opasnosti (zona I)
- zona povećane opasnosti (zona II)
- opasna zona (zona III)

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužene su JVP, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa (članak 19. Zakona o prijevozu opasnih tvari NN 97/93).

Za vrijeme vršenja pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara (zona I) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno :

- držati otvoren plamen
- raditi otvorenim plamenom (zavarivanje, autogeno rezanje ili sl.)
- pušenje i uporaba sredstava za paljenje
- uporabljivati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta
- uporaba alata koji iskri
- rad motora vozila

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi neophodno ih je isključiti iz napajanja , bez obzira na napon.

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja ,uporabom priručnih sredstava.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u VOC JVP Grada Krka koje utvrđuju vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i gašenje , preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i drugo), te opće postupke intervencije.

4. 2. 2. Uklanjanje vozila sa prometnice

Za uklanjanje vozila sa prometnice i osposobljavanje prometnice zadužuju se Hrvatske ceste, na čiji će se teret angažirati potrebna mehanizacija - autodizalice, labudice:

poduzeća za uklanjanje vozila s ceste - autodizalica	telefon
GP Krk	Odgovorna osoba

4. 2. 3. Za transport zapaljive tekućine zadužuju se poduzeća, koja su dužna osigurati autocisterne za transport pretovarene tekućine, kako slijedi :

poduzeća za transport zapaljive tekućine	telefon
“Rijekatank” Rijeka	Odgovorna osoba 212-838 i 214-514 Dežurni dispečer 099-480-360
“ INA – Trgovina” Rijeka	Odgovorna osoba 214-627 i 332-411

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 58/93) članak 27. pod točkama 8. i 9. rukovoditelj intervencije naređuje poslugu tuđim prometnim sredstvom momentalno dostupnim i tehnički primjerenim za transport zapaljive tekućine.

4. 2. 4. Za prihvat pretovarene tekućine zadužuju se :

poduzeća za prihvat pretovarene tekućine	telefon
INA rafinerija nafte Urinj	Odgovorna osoba 203-114 i 203-499
“ Rijekatank ” Rijeka	Odgovorna osoba 212-838 i 214-514 Dežurni dispečer 099-480-360
U INA rafinerija nafte Rijeka pogon Urinj, moguće je izvršiti prihvat zatečenih neispravnih autocisterni isključenih iz prometa, a telefoni odgovornih osoba navedeni su gore	

4. 2. 5. Osposobljavanje prometnice

U cilju osposobljavanja prometnice Hrvatske ceste će nabaviti sredstva za vezivanje (unisafe, ekopor, Rench Rapid ili sl.) i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) ugljikovodika (petrotech, decon 2000 ili sl.). Ispiranje i osposobljavanje prometnice obavljaju djelatnici HC u suradnji sa vatrogasnom postrojbom. Po izvršenom osposobljavanju prometnica se nakon izvršenog nadzora po djelatnicima prometne policije može staviti u funkciju.

Odgovorna osoba za osposobljavanje prometnice je nadležni nadcestar Hrvatskih cesta tehničke ispostave Rijeka:

Poduzeće za osposobljavanje prometnica	telefon
Centar za operativnu kontrolu prometa Kukuljanovo Dežurna služba	250 – 007 Fax 250 – 040